



ASIA

Kaapelin asentaminen merenpohjaan välille Mielis–Hummelholm ja valmistelulupa, Parainen

HAKIJA

Caruna Oy

VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Caruna Oy on 25.5.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan hakemuksessa hakenut lupaa sähkökaapelin asentamiseen merenpohjaan Storlandetin saaren pohjoisrannan Mielisin ja Hummelholmin saaren välille Nauvossa Paraisten kaupungissa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Kaapeli rantautuu Mielisin pohjoisrannassa kiinteistöllä Södergård 445-569-2-15 ja Hummelhomin etelärannassa Mielis fiskedelägarlag -nimisen osakaskunnan hallinnoimalla yhteiseen vesialueeseen 445-569-876-1 kuu- luvalla vesijättöalueella kiinteistöjen Landbacken 445-569-2-3 ja Södergård välisen rajan kohdalla. Kaapeli kulkee yhteisellä vesialueella 445-569-876-1. Hakija tekee rantautumiskiinteistöjen omistajien kanssa johtoalueen käyttöoikeussopimukset.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

Vesitaloushanke

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kesämökkikiinteistöjen liittäminen Caruna Oy:n sähköverkkoon. Asennettava käyttöjännitteeltään 20 kV:n keskijännitekaapeli (AHXAMKPJ-W 3x95) asennetaan vesisyvyyden ollessa vähintään 2 m keskivedenkorkeudesta mitattuna laskemalla lautalta merenpohjaan, missä se pysyy tiiviisti paikallaan omalla painollaan. Rannoilla, joissa vesisyvyys on alle 2 m keskivedenkorkeudesta mitattuna, kaapeli kaivetaan pohjaan. Kaivettava matka on Mielisin rannassa noin 80 m ja Hummelholmin rannassa noin 70 m. Kaivannot peitetään luonnollisen merenpohjan tasoon eikä maamassoja siirretä.

Kaapelin pituus merialueella on noin 900 m ja vesisyvyys alituskohdan keskiosalla enimmillään yli 17 m. Kaapeli risteää Väyläviraston ylläpitämää ja hallinnoimaa Galtby–Vandrook–Taslot -väylää, jonka kulkusyvyys on 3,0 m ja harausyvyys -3,8 m. Hankealueella on Telia Finland Oyj:n käytöstä poistettu puhelinkaapeli. Asennustyöt tehdään siten, ettei puhelinkaapeli vaurioidu.

Hankealueella ei ole Natura 2000 -verkostoon kuuluvia tai muita luonnonsuojelualueita. Vesialuetta käytetään virkistysveneilyyn ja -kalastukseen. Rannoilla on vapaa-ajan kiinteistöjä.

Hankkeesta ei hakijan arvion mukaan aiheudu oleellista haittaa vesialueelle eikä sen käytölle. Kaapelin kaivusta pohjan alapuolelle aiheutuu vähäistä ja lyhytkestoista veden samentumista.

Töiden suorittamiselle haetaan vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, koska hanke on kiireellinen. Työt on tarkoitus tehdä syksyllä 2020 ja ne kestävät muutaman päivän.

ASIAN KÄSITTELY

Täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 5.6.2020.

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatietopalvelu>) 10.6.2020–17.7.2020.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Paraisten kaupungin verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Paraisten kaupungilta ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) sekä Väyläviraston meriväyläyksiköltä.

Lausunnot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa asiassa.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on todennut, että suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Galtby–Vandrook–Taslot -väylän. Suunnitellun linjauksen välittömään läheisyyteen ei sijoitu merenkulun kellovia turvalaitteita. Väylävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeistukset väylän alituksesta.

Kaapeli on painotettava merialituksen osalta pohjaan siten, että se pysyy kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapeli on merkittävä maastoon sen tahattoman vahingoittamisen sekä siitä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Kaapelin asentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta *Ilmajohdojen sekä kaapeleiden ja putkijohdojen asettaminen vesialueella* (TRAFICOM/201106/03.04.01.01/2020) sekä määräystä *Vesiliikennemerkkit ja valo-opasteet sekä johdojen ja kaapeleiden merkitseminen* (TRAFICOM/60474/03.04.01.00/2020). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelin omistaja.

Kaapelin asennuksessa on otettava huomioon hankealueella kulkeva vesiliikenne. Kaapelin omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Traficom toimii Suomen valtion merikarttaviranomaisena ja julkaisee Suomen meri- sekä järviolueilta painettuja ja elektronisia merikarttoja. Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomien verkkosivuilla olevalla valmistusilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot ("as laid -koordinaatit") yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaattissa (esimerkiksi shapefile-, excel- tai .csv -tiedosto) sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistusilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjaus lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistusilmoitus on toimitettava Traficomille sen verkkosivujen kautta sähköisesti, sähköpostitse tai postitse. Valmistusilmoituksessa tulee ilmoittaa asian diaarinumero Traficomissa TRAFICOM/254673/04.04.05.05/2020.

Väyläviraston meriväyläyksikkö on todennut, että kaapelin suunnitellulla linjauksella sijaitsee Väyläviraston hallinnoima Galtby–Vandrook–Taslot -väylä. (VL 3: Hyötyliikenteen matalaväylä). Väylän kulkusyvyys on 3,0 m ja harausyvyys -3,8 m. Väyläviraston näkemyksen mukaan kaapelin

asentamiselle ei ole estettä, kun asentaminen tehdään suunnitelman mukaisesti. Väylävirasto suosittelee, että väylä alitetaan mahdollisimman lyhyesti eli kaapeli tulee asentaa poikittain väylän kulkuun nähden. Kaapeli tulee asentaa merenpohjaan riittävästi painotettuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa. Väylän kohdalla on varmistettava, että kaapeli sijoittuu väylän teoreettisen haraussyvyyden alapuolelle ja riittävälle etäisyydelle väylän kelluvista turvalaitteista (suositus 50 m).

Asennustyö ei saa haitata vesiliikennettä. Asennustyö tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä viikkaimman vesiliikennekauden 15.6.–15.8. ulkopuolella. Mikäli asennustyö vaatii rajoituksia väylän käyttöön, tulee liikenteen rajoittamisesta sopia ennakkoon vähintään viikkoa aikaisemmin meriväyläyksikön kanssa kirjallisesti. Kaapelin merkitsemisestä maastoon on sovittava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien kanssa.

Kaapeli merkitään merikarttajulkaisuille ja tallennetaan Väyläviraston tietokantaan. Asennustöiden jälkeen tulee hankkeesta vastaavan toimittaa valmistumisilmoitus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä toteutumakartta ja luettelo kaapelilinjauksen koordinaateista sekä tiedosto (esimerkiksi AutoCad -formaatisissa) rakenteiden karttaan merkitsemistä varten.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle luvan kaapelin asentamiseen merenpohjaan välille Mielis–Hummelholm Paraisten kaupungissa hakemuksen (25.5.2020) ja sen täydennyksen mukaisesti.

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan yhteisestä vesialueesta 445-569-876-1 Paraisten kaupungissa.

Hankkeesta ja myönnetystä vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1. Kaapeli on asennettava hakemuksen liitteenä olevan 25.5.2020 päivätyn kaapelireitin suunnitelmaportaan (mittakaava 1: 5 000) mukaisesti.
2. Kaapeli on asennettava merenpohjaan riittävästi painotettuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on alle 2,0 m, kaapeli mahdollisine painoineen on upotettava merenpohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.

Kaapeli on asennettava riittävästi painotettuna Väyläviraston ylläpitämän Galtby–Vandroock–Taslot -väylän kohdalla väylän teoreettisen haraussyvyyden -3,8 m alapuolelle tarvittaessa kaivamalla kaapeli painoineen merenpohjan alapuolelle ja peittämällä kaivanto. Väylä on pyrittävä alittamaan mahdollisimman lyhyesti eli poikittain väylän kulkuun nähden.

3. Asennustöitä ei saa tehdä 15.6.–15.8.

Luvan saaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä, työaluiden merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

Luvan saajan on sovittava kunkin kaapelin rantautumiskiinteistön omistajien kanssa kaapelin rakentamisesta kiinteistölle ennen kiinteistölle rakentamista.

4. Työt on tehtävä työalueella mahdollisesti olevia muita johtoja ja kaapeleita vaurioittamatta. Kaapelin ja kaapelireitillä mahdollisesti olevien muiden johtojen tai kaapeleiden tai muiden rakenteiden risteämiskohdissa kaapelin asentaminen on tehtävä siten, ettei olemassa olevien rakenteiden kunnossapitomahdollisuus nykyisestään heikkene.
5. Kaapelin asennuksessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ajantasaisia ohjeita. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
6. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
7. Kaapeli on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
8. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on viipymättä korvattava asianomaiselle edunmenettäjälle.

9. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat.
10. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianosaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.

Luvan saajan on tarvittaessa oltava viimeistään viikkoa ennen töiden aloittamista yhteydessä Väyläviraston meriväyläyksikön Turun toimipisteeseen sopimiseksi mahdollisesta väylän liikennöinnin rajoittamisesta asennustöiden aikana.

11. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom).

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia merialueella osoittava kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Traficomille sen vaatimassa muodossa (kaapelilinjauksen ja maastomerkinän koordinaattitiedot).

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Caruna Oy:n ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Valmistelulupa käsittää kaikki työvaiheet.

Luvan saajan on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä asetettava Lounais-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 1 000 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

PERUSTELUT

Vesitalousluvan perustelut

Hanke on tarpeen sähkösaannin turvaamiseksi lomakiinteistöillä Hummelholmin saarella. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Asennustyöt tulee tehdä vesilain

2 luvun 7 §:n mukaisesti siten, että vesialueelle ja vesiluonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Valmisteluluvan perustelut

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitettut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen otot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Aluehallintovirasto ottaa lausunnot huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 § sekä 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 16 § ja 17 §

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 1 910 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johdottoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Caruna Oy
Paraisten kaupunki
Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Väyläviraston meriväyläyksikkö
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatieto-palvelu>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Paraisten kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Merilin Vartia ja esitellyt ympäristölakimies Saku Hurskainen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy **14.9.2020**.

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (*mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle*)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Tämä asiakirja ESAVI/15190/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/15190/2020 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Hurskainen Saku 06.08.2020 10:01

Ratkaisija Vartia Merilin 06.08.2020 11:58