



## PÄÄTÖS

Nro 76/2021

Dnro ESAVI/35946/2020

17.3.2021

### ASIA

Kaapelin asentaminen meren pohjaan välille Lökholm–Getskär ja valmistelulupa, Parainen

### HAKIJA

Caruna Oy

### VIREILLETULOTIEDOT

#### Hakemuksen vireilletulo

Caruna Oy on 11.12.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan hakemuksessa hakenut lupaa sähkökaapelin asentamiseen meren pohjaan välille Lökholm–Getskär sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä Paraisten kaupungissa.

#### Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

### ASIAN KUVAUS

#### Taustatiedot

Merikaapelin rantautumiskohdat sijaitsevat Lökholmin saarella kiinteistöillä Ören 445-566-2-5 ja Getskärin saarella kiinteistöllä Getskärs norra 445-566-3-14. Merikaapeli sijoittuu Lökholm fiskedelägarlag -nimisen osakaskunnan hallinnoimalle yhteiselle vesialueelle 445-566-876-1 Paraisten kaupungissa. Hakija on ilmoittanut tekevänsä rantautumiskiinteistöjen omistajien kanssa johtoalueen käyttöoikeussopimukset.

## Vesitaloushanke

Hankkeen tarkoituksena on liittää Getskärin saarella sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö hakijan sähköverkkoon. Asennettavan kaapelin käyttöjännite on 0,4 kV ja tyyppi AXMK 4\*240. Kaapeli asennetaan laskemalla lautalta meren pohjaan vesisyvyyden ollessa vähintään 2,0 m keskivedenkorkeudesta mitattuna. Kaapeli pysyy pohjassa paikallaan omalla painollaan, eikä sitä painoteta. Kaapeli kaivetaan ranta-alueilla vesisyvyyden ollessa alle 2,0 m keskivedenkorkeudesta mitattuna pohjan alapuolelle. Kaivumatka on Lökholmin saaren rannassa noin 30 m ja Getskärin saaren rannassa noin 20 m. Kaapelikaivanto peitetään kaivumassoilla luonnollisen meren pohjan tasoon, eikä maamassoja siirretä.

Kaapelin pituus merialueella on noin 880 m. Vesisyvyys kaapelireitillä on enimmäkseen yli 6 m ja enimmillään yli 13 m. Kaapeli risteää Väyläviraston ylläpitämää Hermanskär–Trunsö–Borstö -väylää, jonka kulkusyvyys on 2,4 m ja harausyvyys MW<sub>2007</sub> -3,4 m. Kaapelireitillä ei ole muita kaapeleita.

Hankealueella ei ole Natura 2000 -verkostoon kuuluvia tai muita luonnonsuojelualueita. Aluehallintoviraston tarkastamien tietojen mukaan hankealueella on voimassa 4.11.1996 vahvistettu ja viimeksi 5.9.2013 päivitetty Eteläisen Nauvon osayleiskaava. Kaapelin rantautumiskohta Lökholmin saarella on merkitty kaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kyläkeskuksen alueeksi (AT) ja yhdysliikenteen ja/tai kyläsataman alueeksi (LV-k) sekä rantautumiskohta Getskärin saarella loma-asuntojen alueeksi (RA).

Hankkeesta ei hakijan arvion mukaan aiheudu oleellista haittaa vesialueelle eikä sen käytölle. Kaapelin kaivusta meren pohjan alapuolelle rannoilla aiheutuu vähäistä ja lyhytkestoista veden samentumista

Caruna Oy on hakenut töiden suorittamiselle vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa työaikataulussa pysymisen varmistamiseksi. Työt on tarkoitus tehdä keväällä 2021, ja ne kestävät muutaman päivän.

## ASIAN KÄSITTELY

### Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>) 25.1.2021–3.3.2021.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Paraisten kaupungin verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja

luonnonvarat -vastualueelta, Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom), Väyläviraston meriväyläyksiköltä, Paraisten kaupungilta sekä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

## Lausunnot

**Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualue** on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa asiassa.

**Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)** on todennut, että suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Hermanskär–Trunsö–Borstö -väylän. Suunnitellun linjauksen läheisyyteen sijoittuu merenkulun kelluvia turvalaitteita. Väylävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeistukset väylän alituksesta sekä tarvittavista etäisyyksistä väylän kelluviin turvalaitteisiin.

Kaapeli on painotettava merialituksen osalta pohjaan siten, että se pysyy kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapeli on merkittävä maastoon sen tahattoman vahingoittamisen sekä siitä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Kaapelin asentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta *Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella* (TRAFICOM/201106/03.04.01.01/2020) sekä määräystä *Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen* (TRAFICOM/286085/03.04.01.00/2020). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelin omistaja.

Kaapelin asennuksessa on otettava huomioon hankealueella kulkeva vesiliikenne. Kaapelin omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Traficom toimii Suomen valtion merikarttaviranomaisena ja julkaisee Suomen meri- sekä järviolueilta painettuja ja elektronisia merikarttoja. Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomien verkkosivuilla olevalla valmistumisilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot ("as laid -koordinaatit") yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaattissa (esimerkiksi shapefile-, excel- tai .csv -tiedostona) sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistumisilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjaus lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistumisilmoitus on toimitettava Traficomille sen verkkosivujen kautta sähköisesti, sähköpostitse tai postitse. Valmistumisilmoituksessa tulee ilmoittaa asian diaarinumero Traficomissa TRAFICOM/40271/04.04.05.05/2021.

**Väyläviraston meriväyläyksikkö** on todennut, että kaapelin suunnitellulla linjauksella sijaitsee Väyläviraston hallinnoima Hermanskär–Trunsö–Borstö -väylä. (VL 3: Hyötyliikenteen matalaväylä, väylä nro 3475). Väylän kulkusyvyys on 2,4 m ja harausyvyys MW<sub>2007</sub> -3,4 m. Väyläviraston näkemyksen mukaan kaapelin asentamiselle ei ole estettä, kun asentaminen

tehdään suunnitelman mukaisesti. Väylävirasto suosittelee, että väylä alitehtaan mahdollisimman lyhyesti eli kaapeli tulee asentaa poikittain väylän kulkuun nähden. Kaapeli tulee asentaa meren pohjaan riittävästi painotettuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa. Väylän kohdalla on varmistettava, että kaapeli sijoittuu väylän teoreettisen haraussyvyuden alapuolelle.

Asennustyöt eivät saa haitata vesiliikennettä ja ne tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä vilkkaimman vesiliikennekauden 15.6.–15.8. ulkopuolella. Mikäli asennustyöt vaativat rajoituksia väylän käyttöön, tulee liikenteen rajoittamisesta sopia ennakkoon vähintään viikkoa aikaisemmin meriväyläyksikön kanssa kirjallisesti.

Kaapelin merkitsemisestä maastoon on sovittava Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kanssa. Mikäli kaapeli merkitään merikarttajulkaisuille tai tallennetaan Väyläviraston tietokantaan, tulee asennustöiden jälkeen hankkeesta vastaavan toimittaa valmistumisilmoitus Traficomille. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä toteutumakartta ja luettelo kaapelilinjauksen koordinaateista sekä tiedosto (esimerkiksi AutoCad -formaattissa) rakenteiden karttaan merkitsemistä varten.

## **Muistutukset ja mielipiteet**

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

## **ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU**

### **Vesitalouslupa**

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle luvan kaapelin asentamiseen meren pohjaan välille Lökholm–Getskär hakemuksen (11.12.2020) mukaisesti Paraisten kaupungissa.

Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan yhteisestä vesialueesta 445-566-876-1 Paraisten kaupungissa.

Hankkeesta ja myönnetystä vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

### Lupamääräykset

1. Kaapeli on asennettava hakemuksen liitteenä olevan 11.12.2020 päivätyn kaapelireitin suunnitelmakartan (1:5 000) mukaisesti.
2. Kaapeli on asennettava meren pohjaan vähintään 2,0 m:n syvyyteen keskivedenkorkeudesta mitattuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan huolimatta olosuhteiden vaihtelusta. Tarvittaessa kaapeli on painotettava paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on alle 2,0 m, kaapeli mahdollisine painoineen on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.

Väyläviraston ylläpitämän Hermanskär–Trunsö–Borstö -väylän kohdalla kaapeli on asennettava siten, että kaapeli sijoittuu väylän teoreettisen haraussyvyuden MW<sub>2007</sub> -3,4 m alapuolelle. Tarvittaessa kaapeli on upotettava mahdollisine painoineen vesialueen pohjan alapuolelle ja kaivanto peitettävä. Väylä on pyrittävä alittamaan mahdollisimman lyhyesti eli poikittain väylän kulkuun nähden.

3. Asennustyöt on pyrittävä tekemään vilkkaimman vesiliikennekauden 15.6.–15.8. ulkopuolisena aikana.

Luvan saaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä, työalueiden merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.

Jos töitä tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

Luvan saajan on sovittava kirjallisesti kunkin kaapelin rantautumiskiinteistön omistajien kanssa kaapelin rakentamisesta kiinteistölle ennen kiinteistölle rakentamista.

4. Työt on tehtävä suunnitelman mukaisella työalueella olevia muita johtoja, kaapeleita ja putkia vaurioittamatta. Kaapelin ja johtoreitillä olevien muiden johtojen, kaapeleiden, putkien tai muiden rakenteiden risteämiskohdissa kaapelin asentaminen on tehtävä siten, ettei olemassa olevien rakenteiden kunnossapitomahdollisuus nykyisestään heikkene.
5. Kaapelin asennuksessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ajantasaisia ohjeita. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
6. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

7. Kaapeli on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
8. Mikäli asennustyöt rajoittavat Hermanskär–Trunsö–Borstö -väylän käyttöä vesiliikenteeseen, luvan saajan on viimeistään viikkoa ennen töiden aloittamista oltava yhteydessä Väyläviraston meriväyläyksikön Turun toimipisteeseen väylän liikennöinnin järjestämiseksi asennustöiden aikana.
9. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat.
10. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille.
11. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom).

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia merialueella osoittava kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) sen vaatimassa muodossa.

## Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Caruna Oy:n ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Valmistelulupa käsittää kaikki työvaiheet.

Luvan saajan on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä asetettava Lounais-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 1 000 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

## PERUSTELUT

### Vesitalousluvan perustelut

Hanke on tarpeen sähkösaannin turvaamiseksi vapaa-ajan kiinteistöllä Getskärin saarella. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna saannottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Asennustyöt tulee tehdä vesilain 2 luvun 7 §:n mukaisesti siten, että vesialueelle ja vesiluonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Luvan saaja on vastuussa hankkeesta

aiheutuvasta edunmenetyksestä. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.

### **Valmisteluluvan perustelut**

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

### **VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN**

Aluehallintovirasto ottaa lausunnot huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

### **SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET**

Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 16 § ja 17 §

### **KÄSITTELYMAKSU**

Käsittelymaksu on 1 910 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Koska hakemus on tullut vireille vuonna 2020, käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa.

### **TIEDOTTAMINEN**

#### **Päätös**

Caruna Oy  
Paraisten kaupunki  
Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue  
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)  
Väyläviraston meriväyläyksikkö  
Suomen ympäristökeskus

## **Päätöksestä tiedottaminen**

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<https://ylupa.avi.fi>).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Paraisten kaupungin verkkosivuilla.

## **MUUTOKSENHAKU**

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

## **LIITE**

Valitusosoitus

## **ASIAN KÄSITTELIJÄT**

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Ville Keskisarja ja esitellyt ympäristölakimies Saku Hurskainen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

## VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

### Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **23.4.2021**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

## Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
  - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
  - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

## ***Lähetä valitus hallinto-oikeuteen***

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

**Vaasan hallinto-oikeus**  
**Korsholmanpuistikko 43, 4. krs** (käyntiosoite)  
**PL 204, 65101 Vaasa** (postiosoite)

sähköposti: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)

puhelinvaihe: 029 56 42 611  
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)  
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>