



Pargas stad  
parkmästare  
Strandvägen 28  
21600 PARGAS

Beställningsnr. 326062 (R\_PARAI/15R), ankomstdatum 14.7.2026, provtagningsdatum 13.7.2026 (19:40)  
Provtagare: Tiina Pöyli

## PROV

| Lab.nr | Anmärkningar  |
|--------|---------------|
| 11779  | Kannvik, Iniö |

## ANALYSRESULTATEN / PROV

| Analys                         | Enhet      | 11779      | STM354R |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Vattentemperatur (N)           | °C         | 17,0       |         |
| Provtagningsdjup (N)           | dm         | 3,0        |         |
| Avstånd från stranden (N)      | m          | 5,0        |         |
| Cyanobakterier, blågrönalg (N) |            | ej upptäck |         |
| Flytande avfall (N)            |            | ej upptäck |         |
| Fytoplankton (N)               |            | ej upptäck |         |
| Makrotång (N)                  |            | ej upptäck |         |
| Escherichia coli CL *          | MPN/100 ml | 52         | «500    |
| Intestinala enterokocker *     | MPN/100 ml | 5          | «200    |

Teckenförklaringar: P = analys oavslutad, E = ogjord, ~ = ungefär, < = mindre än, « = mindre eller lika stor som, > = större än, » = större eller lika stor som.

STM354R = Social- och hälsovårdsministeriets förordning Nr 354/2008. Kustvatten

\* -tecknad analyser är ackrediterade. (N)=provtagarens observation.

## UTLÅTANDE

Badvattnets mikrobiologiska kvalitet uppfyllde kvalitetskraven som fastställts i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008 om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder.

Rami Aalto  
Kemist  
040 5041350

## TILLKÄNNEDOM

### Per e-post

Alppilan venesatama Oy  
Cafe Alppila  
Liedon kaupunki/Ympäristöterveyspalvelut/Eeva Axelsson  
Lundo stad/Miljöhälsovård  
Paraisten kaupunki/Ympäristönsuojelutoimisto/Marika Karulinna

### Per brev

Folkhälsan i Iniö/c/o Linda Lindberg

Undersökningsintyget gäller endast det analyserande provet. Partiell kopiering av intyget är förbjudet.  
Ackrediteringen gäller inte provtagning.

| Gatuadress                   | Postadress                   | Telefon          | E-mail              |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| Oriketogatan 24<br>20360 ÅBO | Oriketogatan 24<br>20380 ÅBO | 040 5041350<br>* | rami.aalto@lsvsy.fi |



## METODUPPGIFTER

| Analys                         | Metodens namn och undersökningslaboratorium (inom parentes) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vattentemperatur (N)           | (TL8003)                                                    |
| Provtagningsdjup (N)           | (TL8003)                                                    |
| Avstånd från stranden (N)      | (TL8003)                                                    |
| Cyanobakterier, blågrönalg (N) | Visuell vid provtagning (TL8003)                            |
| Flytande avfall (N)            | Visuell vid provtagning (TL8003)                            |
| Fytoplankton (N)               | Visuell vid provtagning (TL8003)                            |
| Makrotång (N)                  | Visuell vid provtagning (TL8003)                            |
| Escherichia coli CL *          | SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27)                               |
| Intestinala enterokocker *     | Enterolert®Quantitray (TL27)                                |

## UPPGIFTER OM UNDERSÖKNINGSLABORATORIUM

| Beteckning | Laboratoriets namn                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TL27       | Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017) |
| TL8003     | Näytteenottaja                                                                       |

## UPPGIFTER OM MÄTOSÄKERHETEN

| Analys                     | Prov       | Mätosäkerhet        | Analysdatum |
|----------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Escherichia coli CL *      | 2026/11779 | Levereras vid behov | 14.7.2026   |
| Intestinala enterokocker * | 2026/11779 | Levereras vid behov | 14.7.2026   |