



## IV-TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennuspaikka	Kiinteistötunnus	Lupa nro	
	Tontin ja rakennuspaikan osoite		
Rakennuspaikan haltija	Nimi	Puhelin	
IV-työnjohtaja	Nimi	Puhelin	
<b>Suoritettu tehtävä</b>	<b>Pvm</b>	<b>Allekirjoitus</b>	<b>Huomautukset</b>
IV-työnjohtaja hyväksytty			
Rakennuslupaehdot selvitetty			
IV-kuvat toimitettu rakennusvalvontaan			
IV-suunnitelmat toimitettu työmaalle			
Kanavien asennustarkastus tehty			
Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita noudatettu ja asennustod. tehty			
Tiiveyskoe suoritettu ja pöytäkirja laadittu			
Lämpö- kondenssi- ja paloeristeet tarkastettu			
IV-järjestelmän puhtaus on tarkastettu, järjestelmä on puhdistettavissa			
Ilmanvaihtojärjestelmän vedenpoistot ja kosteuseristeet tarkastettu			
Äänitasot eivät ylitä rakentamismääräysten määrittämiä arvoja			
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset suoritettu ja IV-hätäseis testattu			
Kanaviston puhdistettavuus tarkastettu			
Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
Ilmamäärät mitattu ja säädetty. Pöytäkirja.			
IV-järjestelmän ominaissähkökulutus (SFP) mitattu. Pöytäkirja.			
Pöytäkirjat laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaan			
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle			
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin			
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle			
Käytönopastus- ja huoltoasiakirjat annettu omistajalle			
IV-tarkastukset suoritettu ja kohde valmis loppukatselmusta varten			
Viranomaisen IV-loppukatselmus on pidetty			

Hakemus IV-työnjohtajaksi on jätettävä rakennusvalvontaan ennen IV-töiden aloittamista. IV-työn tarkastusasiakirja toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopio rakennuttajalle käyttöönottokatselmuksessa.