

INSPEKTIONS PROTOKOLL FÖR JORDVÄRME

Byggplats	Fastighetsbeteckning	Lov nr	
	Adress till tomten eller byggplatsen		
Byggplatsens innehavare	Namn	Telefon	
Ansvarig	Namn	Telefon	
Utförd uppgift	Datum	Underskrift	Anmärkningar
Bygglovets villkoren i bygglovets tagits del av			
Slambehållarna för borrhiningen finns på byggarbetsplatsen			
Vattenledningarna har inspekterats och spolats. Protokoll över tryckprov har utarbetats			
Borrhingsrapporten har kontrollerats och läget märkts ut			
Lägesynen har förrättats och godkänts			
Temperaturen av det varma bruksvattnet har fastställts vid 55 °C			
Öppningstrycket av säkerhetsventilerna har inspekterats och utblåsningsrören har letts till golvbrunnen			
Värmeisoleringarna har gjorts och inspekterats			
Funktionstesten har genomförts med godkänt resultat och utrustningen kan tas i bruk			
Elinspektionen har genomförts och registrerats			
Oljecisternerna under marken har rengjorts och avlägsnats samt anmälts till miljövårdsbyrån			
Bruks- och underhållsanvisningen är klar och handledning i användningen har genomförts			
Ändringar under byggarbetet har dokumenterats i planerna			
Inspektionsprotokollet har lämnats in till byggnadstillsynen			

