

Sattmarkin venesatama

LAUSUNTO

Viite: Sattmarkin venesatama-alue

Marinetek Finland Oy on tutkinut suunnitelman mukaista venesatama-aluetta ja voimme todeta, että vesialue soveltuu erinomaisesti kelluvien ponttonilaitureiden ja venepaikkojen rakentamiseen.

Vesialueella ei tarvita ruoppauksia ja alueen vesisyvytykset ovat riittävät erikokoisille ja -tyyppisille veneille, raskasbetoniponttoneille sekä ponttonilaitureiden ankkuroinnille.

Käyntisiltojen kiinnitystä varten tarvittavien betonirakenteisten maatumielementtien kohdalle tarvitaan pienimuotoista maapengerrystä, jotta käyntisiltojen lähtötasot saadaan riittävälle korkeudelle vedenpinnasta huomioiden ponttonilaitureiden uintikorkeus ja paikalliset vedenpinnanvaihtelut.

Maatumien sijoitus ja käyntisillan pituus suunnitellaan siten, että ponttonilaiturien rantapään kohdalla on minimivesisyvyys n. 1 m myös alavedellä.

Tarvittaessa voi rannalta suorittaa pitkäpuomikoneella pohjan "siivousta" ja pienimuotoista kaivausta laitureiden kohdalla, jotta minimivesisyvyys toteutuu.

Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 2020.

Markku Rantanen
Senior Partner
Marinetek Finland Oy

Mob. +358 50 3206880
Tel. +358 9 68241050
Fax +358 9 68241030
Skype markku.rantanen7

Vattuniemenkatu 3
00210 Helsinki, Finland



marinetek.fi
marinetek.net

©Marinetek Group 2016. All rights reserved

MARINETEK FINLAND OY

Vattuniemenkatu 3 | 00210 Helsinki, Finland
info.finland@marinetek.net | +358 9 682 4100
marinetek.fi