

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

§ 101
§ 155

02.10.2018
17.08.2020

Lotta Laaksosen ym. aloite vuodeosaston sisäilmaongelmista

698/01.04.01/2018

Kaupunginvaltuusto 02.10.2018 § 101

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:

"Paraisten vuodeosaston henkilökunta kärsii remontista huolimatta edelleen sisäilmaongelmista, jotka tulisi kiireellisesti tutkituttaa ja korjata. Jotkut potilaat ja työntekijät saavat edelleen voimakkaita homealtistusoireita. Tilanne pitää korjata kiireellisenä."

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 155

Valmistelija Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuodeosaston potilashuoneiden korjauksen jälkeen on seuranta suoritettu ja olosuhteet ovat olleet hyväksyttäviä.

Kotisairaalan osuus on tutkittu vuodeosaston valmistumisen jälkeen. Tutkimusraportteja on päivätty helmi- ja lokakuulle 2019 ja laaditusta toimenpidesuunnitelmasta on informoitu henkilökuntaa. Kohdistettuja ja paikallisia puutteita on löydetty ja ne on korjattu. Yhden huoneen lattia on uudistettu kokonaisuutena, kuivattu kosteudesta ja tarkistettu tutkijayhtiön toimesta. Jälkiseuranta on tehty ja on edelleen tarkennettu tutkimuksia merkkiainekokein ja havaittu ilmavuotoja kotisairaalan osalla.

Ilmavuotojen tiivistämisen osalta laadittiin korjaustyöohje sisältäen materiaalit, työtavat ja -olosuhteet.

Huonetiloissa mitatut lämpötilat ja suhteellisen kosteuden arvot on mitattu ja ovat sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaisia. Hiilidioksidipitoisuus on selvästi alle tyydyttävän sisäilmatason rajan.

Lääkärivastaanoton alueella mitattiin myös ilmavuotoja rakenteissa. Tiivistyskorjaukset aloitettiin lääkärivastaanoton osalta, jolloin haitat toiminnalle saadaan minimoitua. Töiden valmistuttua laatua on kontrolloitu tutkijatahon osalta, jolloin saadaan luotettava ja tarkoituksenmukainen laatutaso ja havaitut poikkeamat kontrolloidaan. Koronapandemia aiheutti katkoksen suunniteltujen toimenpiteiden toteutukseen ja se jatkuu osittain vieläkin.

Koronapandemian ja toiminnan mahdollisuuksien mukaisesti tiivistyskorjauksia jatketaan vielä kotisairaanhoidon osuudella ja samalla tarkistetaan ilmanvaihdon

säädöt, jolloin saadaan sisäilmakokonaisuus kontrolloitua. Seurannan ja henkilöstön haastattelujen avulla tilannetta seurataan edelleen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Lopullisen päätöksen jälkeen: Lotta Laaksonen
